

Tranum Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2022/2023

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	82,4%
---	--------------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	45,9 kg/GJ	165,4 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	28,7 g/GJ	103,3 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,6 g/GJ	2,1 mg/kWh
Drivhusgasser i alt	46,0 kg/GJ	165,5 g/kWh
Udledning af SO ₂	0,5 g/GJ	1,9 mg/kWh
Udledning af Nox	5,4 g/GJ	19,5 mg/kWh
Inddata periode: 01.10.2022 - 31.09.2023		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Tranum Varmeværk
CVR-nr.	49965613
Adresse	Uglevej 1, 9460 Brovst
Telefon	25706713
Mail	tranumkraftvarmevaerk@mail.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

